



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-22-71-65

Лужский район, д.Песочный Мох
(место составления акта)

16 ч 00 мин
(время)

01.04.2020
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 20.03.2020 года № 2-22-71-65

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка населенного пункта д. Песочный Мох
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: 188210 Ленинградская область, Лужский район, д. Песочный Мох

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района
юридический адрес: 188210, Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул.
Стахановская д. 1 ИНН 4710026265

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч

Общая продолжительность проверки: с 30.03.2020 по 01.04.2020 «3» дня (ей) (« » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Глава администрации Торковичского сельского поселения Иванова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«09» часов « 30 » минут «30» марта 20 20 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Макарова Татьяна Владимировна- начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области- главный государственный инспектор по
пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты, представители экспертных организаций к участию проверки не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Торковичского сельского поселения Иванова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- проведено обследование населенного пункта, расположенного по адресу: 188210 Ленинградская область, Лужский район, д. Песочный Мох

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не проведена очистка минерализованной полосы от сухой растительности.	ППР Пост. ПР.РФ № 390 п.78	Глава администрации
2.	Не убрана территория населенного пункта от горючего мусора и сухой растительности (ул. Песочная и ул. Моховая).	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 77.	Глава администрации
3.	Не обеспечена очистку прилегающей к лесу территории от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса(ул. Песочная и ул. Моховая).	ППР Пост. ПР.РФ № 390 п.72.3	Глава администрации
4.	Отсутствует разворотная площадка размером 12х12м для установки пожарных автомобилей (пожарный водоем на ул. Моховая)	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 80.	Глава администрации
5.	Не произведена очистка пожарного водоема (пожарный водоем на ул.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 80	Глава администрации

	Моховая)		
6.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного водоснабжения.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 55	Глава администрации
7.	Не организована перекатка пожарных рукавов мотопомпы (не реже 1 раза в год)	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 57	Глава администрации
8.	Не обеспечено исправное техническое состояние мотопомпы.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 68	Глава администрации
9.	Моторист не прошел специальную подготовку для работы на указанной технике.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 69	Глава администрации
10.	Не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к населенному пункту в случае пожара	ч. 6 ст. 63 123 – ФЗ от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Глава администрации
Пункты предписание № 2-22-71-58/1/1 от 11.03.2020 перенесены в предписание № 2-22-71-65/1/1 от 01.04.2020			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица не оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: **предписание № 2-22-71-65/1/1 от 01.04. 2020 года**
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Макарова Татьяна Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- главный государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 01 ” апреля 20 20 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Торковичского с.п. Иванова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” апреля 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)